

**Схема водоснабжения д. Кумалак,
Янаульского района, РБ**



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- - водонапорная башня
- - проектируемый водопровод

В проектируемом водопроводе принимаются стальные трубы Ø76, h-2м.
Ориентировочная протяженность проектируемого водопровода составит 2300м

						2014 - 173-ПД/ ГЧ			
						Схема водоснабжения сельского поселения Старокудашевский сельсовет муниципального района Янаульский район РБ			
изм	кол	лист	док	подпись	дат		стадия	лист	листов
Исполнитель		Федоров					П		
ГИП		Нурғалиева							
Нач.отд.									
						д. Кумалак, план сети		МУП "Архитектура и градостроительство"	